

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 105»
(МДОУ «Детский сад № 105»
ул. Лермонтова, д.11 а,
г. Ярославль, 150047
тел.73-45-41 факс 73-41-39
ОКПО 49402307, ОГРН 1027600844810
ИНН/КПП 760 602 8945/760 601 001
Исх. № _____ от _____ 10.03.2022 _____

С целью выполнения предписания Госпожнадзора от 02.03.2021 г. №72/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности МДОУ «Детский сад № 105» были предприняты следующие меры и разработан план мероприятий по выполнению:

	Вид нарушений	Принятые меры
1	Помещение детского сада оборудованы тепловыми пожарными извещателями	Предписание не выполнено Необходима замена АУПС в здании учреждения. Составлена проектная документация для проведения работ по монтажу АПС. Направлены ходатайства учредителю для выделения дополнительных средств для выполнения работ по монтажу АУПС
2.	На объекте защиты кабельные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают сохранность работоспособности в условиях пожара	
3	Приемно-контрольный прибор АУПС (ППКОП «Сигнал-20) находится в неисправном состоянии	Предписание выполнено Контрольно-приемный прибор АУПС (ППКОП «Сигнал-20 заменен
4	На дверях помещения складского назначения не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности	Предписание выполнено На дверях помещения складского назначения обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, произведен расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности
5	На дверях помещения складского назначения в здании прачечной не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности	Предписание выполнено На дверях помещения складского назначения в здании прачечной обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, произведен расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности

Заведующий МДОУ «Детский сад № 105» _____ О.В.Арсеньева